



SENTINEL HAUS  
INSTITUT

# ZERTIFIKAT

QNG Ready

ZERO SHEET

Bodenbeläge



Kährs Parkett Deutschland GmbH &  
Co. KG  
Konrad-Adenauer-Str. 15  
72072 Tübingen

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

## 2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 15.11.2023





## Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3  
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

<b>Produktname:</b>	ZERO SHEET
<b>Hersteller:</b>	Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
<b>Position &amp; Bauproduktgruppe:</b>	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme
<b>Betrachtete Stoffe:</b>	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle
<b>Regelwerk/Bezugsnorm:</b>	MVV TB / TRGS 552-2018 / AfPS GS 2019:01 / 1907/2006/EG
<b>QNG-Anforderungen</b>	Einhaltung AgBB-Schema; Kautschukbeläge:
<b>Schadstoffvermeidung:</b>	krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m <sup>3</sup> ; PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ %; keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
<b>Nachweis:</b>	Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S (Prüfbericht Nr. 392-2016-00406201_A_EN) vom 15.12.2016. Herstellererklärung vom 05.10.2023.

Ausgestellt am 15.11.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter [www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien)

