



SENTINEL HAUS  
INSTITUT

# ZERTIFIKAT

QNG Ready

Kährs 3-Schicht 10 mm Spirit

Parkett - Boden



Kährs Parkett Deutschland GmbH &  
Co. KG  
Konrad-Adenauer-Str. 15  
72072 Tübingen

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

## 2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 20.12.2023





## Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3  
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktname:</b>                     | Kährs 3-Schicht 10 mm Spirit  |
| <b>Hersteller:</b>                      | Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG   |
| <b>Position &amp; Bauproduktgruppe:</b> | 2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten   |
| <b>Betrachtete Stoffe:</b>              | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe   |
| <b>Regelwerk/Bezugsnorm:</b>            | MVV TB  |
| <b>QNG-Anforderungen</b>                | Einhaltung AgBB-Schema; Geräuchertes Holz:  |
| <b>Schadstoffvermeidung:</b>            | Ammoniak 28d $\leq 0,10 \text{ mg/m}^3$   |
| <b>Nachweis:</b>                        | Nachweis Einhaltung AgBB-Schema über Emissionsprüfbericht Eurofins Testing Technology Shenzehe, Nr. EFSN23010527C-V. vom 23. März 2023. Nachweis für Einhaltung für geräuchertes Holz: Ammoniak 28d $\leq 0,10 \text{ mg/m}$ durch Emissionsprüfbericht Eurofins vom 21. November 2023, Berichts Nr. 392-2036-00476501. |

Ausgestellt am 20.12.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter [www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien)

