



ZERTIFIKAT

QNG Ready

Kährs LT Vinylböden Rigid Click

Boden - SPC - Vinylboden



Kährs Parkett Deutschland GmbH &
Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 23.10.2023





Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

Produktname:	Kährs LT Vinylböden Rigid Click
Hersteller:	Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Position & Bauproduktgruppe:	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme
Betrachtete Stoffe:	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle
Regelwerk/Bezugsnorm:	MVV TB / TRGS 552-2018 / AfPS GS 2019:01 / 1907/2006/EG
QNG-Anforderungen	Einhaltung AgBB-Schema; Kautschukbeläge:
Schadstoffvermeidung:	krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m ³ ; PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ %; keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
Nachweis:	Nachweis Einhaltung AgBB-Schema durch Prüfbericht eurofins (392-2019-00007401_A_EN) vom 20.02.2019. Nachweis reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ % durch Prüfbericht SGS (Nr. No. SHAHG1616373602 A01) vom 07.03.2017 und Nachweis keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren durch Prüfbericht SGS (Nr. No. SHAHG1616373602 A01) vom 07.03.2017.

Ausgestellt am 23.10.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien

