



SENTINEL HAUS  
INSTITUT

# ZERTIFIKAT

QNG Ready

UNI TAPE

Kleber - Klebeband



proclima - MOLL bauökologische  
Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35-43  
68723 Schwetzingen

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

## 4.1 Bauseitig verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 31.07.2023





## Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3  
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

<b>Produktname:</b>	UNI TAPE
<b>Hersteller:</b>	proclima - MOLL bauökologische Produkte GmbH
<b>Position &amp; Bauproduktgruppe:</b>	4.1 Bauseitig verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen
<b>Betrachtete Stoffe:</b>	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC / Chlorparaffine / Biozide (Produktart 7 und 9 nach 528/2012/EG)
<b>Regelwerk/Bezugsnorm:</b>	POP-VO / 1907/2006/EG
<b>QNG-Anforderungen</b>	Chlorparaffine $\leq 0,10$ %; Deklaration biozider
<b>Schadstoffvermeidung:</b>	Wirkstoffe in Silikon
<b>Nachweis:</b>	Herstellereklärung vom 10.05.2023

Ausgestellt am 31.07.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter [www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien)

