



SENTINEL HAUS
INSTITUT

ZERTIFIKAT

QNG Ready

MEISTER Silence

Verlegeunterlagen - Dämmunterlagen

MEISTER

MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5
59602 Rüthen-Meiste

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

2.4 Verlegeunterlagen für Bodenbeläge

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 10.01.2024





Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

| | |
|--|---|
| Produktname: | MEISTER Silence |
| Hersteller: | MeisterWerke Schulte GmbH |
| Position & Bauproduktgruppe: | 2.4 Verlegeunterlagen für Bodenbeläge |
| Betrachtete Stoffe: | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Nitrosamine |
| Regelwerk/Bezugsnorm: | MVV TB / AfPS GS 2019:01 |
| QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung: | Einhaltung AgBB-Schema; Gummi/Kautschuk: PAK $\leq 50,0$ mg/kg, BaP $\leq 5,0$ mg/kg und krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m ³ |
| Nachweis: | Nachweis für die Einhaltung des AgBB-Schema über Emissionsprüfbericht der TFI Aachen GmbH Nr. 22-000672-01 vom 11.08.2022. |

Ausgestellt am 10.01.2024

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitaeten-Pruefkriterien

